

## VKF Anerkennung Nr. 30107

### Gesuchsteller

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik  
Riedthofstrasse 230  
8105 Regensdorf  
Schweiz

### Hersteller

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik  
8105 Regensdorf  
Schweiz

### Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

### Produkt

ACINOXPLUS Typ K+/M+/KV+

### Beschrieb

Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle FLUMROC MEGA ( $\geq 160\text{mm}$ ,  $\text{RD}=160\text{kg/m}^3$ ), oben und unten abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe ( $< 1.5\text{mm}$ )  
Typ K+/M+:  $D \geq 160\text{mm}$   
Typ KV+:  $D \geq 240\text{mm}$

### Anwendung

REI 120-RF1  
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.  
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar

### Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2101/892/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2101/520/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2100/055/17' (08.03.2017), Gutachten '2100/056/17' (17.08.2017)

### Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2

### Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 120

### Gültigkeitsdauer

31.12.2023

### Ausstelldatum

23.05.2018

### Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 30107**

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme  
**Gesuchsteller** Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik  
**Produkt** ACINOXPLUS Typ K+/M+/KV+

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2023

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.