

VKF Anerkennung Nr. 30110

Gesuchsteller

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
Riedthofstrasse 230
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
8105 Regensdorf
Schweiz

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

ACINOXPLUS U+

Beschrieb

Wandfussanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle FLUMROC MEGA ($\geq 160\text{mm}$, $\text{RD}=160\text{kg/m}^3$), seitlich beidseitig abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe ($< 1.5\text{mm}$), $D \geq 160\text{mm}$

Anwendung

REI 120-RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2101/892/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2101/520/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2100/055/17' (08.03.2017), Gutachten '2100/056/17' (17.08.2017)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 120

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstelldatum

23.05.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30110

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
Produkt ACINOXPLUS U+

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.