

Reconnaissance AEAI N° 30110

Demandeur

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
Riedthofstrasse 230
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant

Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
8105 Regensdorf
Schweiz

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

ACINOXPLUS U+

Description

Raccordement de pied pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche FLUMROC MEGA ($\geq 160\text{mm}$, $\text{PS}=160\text{kg/m}^3$), recouvert sur les 2 côtés de matériau d'aide au transport et au montage ($< 1.5\text{mm}$), $E \geq 160\text{mm}$

Utilisation

REI 120-RF1
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '2101/892/16' (15.12.2016), Rapport d'essai '2101/520/16' (15.12.2016), Rapport d'essai '2100/055/17' (08.03.2017), Expertise '2100/056/17' (17.08.2017)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1365-2

Appréciation

Classe de résistance au feu REI 120

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

23.05.2018

Remplace l'attestation du -

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Reconnaissance AEAI n° 30110

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction
Requérant Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik
Produit ACINOXPLUS U+

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Durée de validité: 31.12.2023

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.