



## VKF Anerkennung Nr. 30107

**Inhaber /-in**

Debrunner Acifer Bewehrungen AG  
Riedthofstrasse 230  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

KRAGPLATTENANSCHLÜSSE ACINOXPLUS K+/M+/EK+/KV+

**Beschreibung**

Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle FLUMROC MEGA ( $H \geq 160/240\text{mm}$ ,  $RD=160\text{kg/m}^3$ ), oben und unten abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe ( $D < 1.5\text{mm}$ )  
Typ K+/M+/EK+:  $D \geq 160\text{mm}$   
Typ KV+:  $D \geq 240\text{mm}$

**Anwendung**

REI 120-RF1  
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.  
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar

**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2101/892/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2101/520/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2100/055/17' (08.03.2017); MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2102/213/19' (30.06.2020); MPA, Braunschweig: Gutachten '2100/056/17' (17.08.2017); Dr. M. Klippel, Zürich: Gutachten '2022-178-02a' (08.05.2023)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1; EN 1365-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse REI 120

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

**Ausstellungsdatum**

02.11.2023

**Ersetzt Dokument vom**

23.05.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 30107**

**Inhaber /-in:** Debrunner Acifer Bewehrungen AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum:** 02.11.2023

---

≥

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, Dr. M. Klippel, Zürich, Nr. 2022-178-2a vom 08.05.2023

- Wärmedämmelement für Typ K+/M+/EK+/KV+:  $B \geq 120\text{mm}$
- Weitere Ausführungen gemäss Gutachten