



VKF Anerkennung Nr. 30114

Inhaber /-in

Debrunner Acifer Bewehrungen AG
Riedthofstrasse 230
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

Debrunner Acifer Bewehrungen AG
8105 Regensdorf
Schweiz

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

KRAGPLATTENANSCHLÜSSE ACINOXPLUS Q+

Beschreibung

Querkraftelement für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle FLUMROC MEGA ($H \geq 160\text{mm}$, $RD = 160\text{kg/m}^3$), oben und unten abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe ($D < 1.5\text{mm}$), $D \geq 160\text{mm}$

Anwendung

REI 120-RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2101/892/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2101/520/16' (15.12.2016), Prüfbericht '2100/055/17' (08.03.2017), Gutachten '2100/056/17' (17.08.2017); MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2102/499/20' (30.06.2020); Dr. M. Klippel, Zürich: Gutachten '2022-178-02a' (08.05.2023)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 120

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.11.2023

Ersetzt Dokument vom

23.05.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30114

Inhaber /-in: Debrunner Acifer Bewehrungen AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 02.11.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, Dr. M. Klippel, Zürich, Nr. 2022-178-2a vom 08.05.2023

- Wärmedämmelement für Typ: Q+: B \geq 120mm
- Weitere Ausführungen gemäss Gutachten